



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAÍ

Iraí. O Paraíso das Águas Termais.


MEMORANDO

DATA: 05 DE MAIO DE 2022.

PARA: SETOR DE LICITAÇÃO

ASSUNTO: EXCLARECIMENTO DE DÚVIDAS

O Engenheiro Civil, Mateus Arlindo da Cruz, registrado sob o CREA/RS 237045, responsável técnico pela Prefeitura Municipal de Iraí, vem através deste memorando, informar ao setor de licitação, esclarecimento a respeito do poste decorativo, item presente na tomada de preço 06/2022. O referido poste deverá ser de aço tubular, conforme imagem e dimensões abaixo relacionadas na imagem.



O diâmetro do tubo deverá ser de no mínimo 76mm. Pintura: Eletrostática, Soquete: E27
Tensão: Bivolt, Tamanhos: Altura:350cm. Os refletores no poste deveram possuir potência de no mínimo 50W, com no mínimo 3750 lumens

Mateus Arlindo da Cruz
Eng. Civil Prefeitura Municipal de Iraí
CREA-RS 237045